

Valmistelija

Kaavoittaja Marianne Ojala, 0400 855 434, marianne.ojala@vaala.fi

Vaalan kunnanvaltuusto on 24.2.2022 § 13 päättänyt käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan kunnan eteläosaan.

Tuulivoimapuistoa suunnittelee Enersense Wind Oy (entinen Megatuuli Oy) ja Valorem Energies Finland Oy. Tuulivoimapuisto ulottuu Vaalan ja Siikalatvan kuntien rajalle. Kokonaisuudessaan hankealueen pinta-ala on noin 9 600 hehtaaria, josta Siikalatvan Neittävänvaaran alue on noin 6 100 ha ja Vaalan Honkalankangas noin 3 500 ha. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jonka perusteella voidaan myöntää rakennuslupia tuulivoimaloiden rakentamiseksi.

Hankkeessa laaditaan kaksi erillistä tuulivoimaosayleiskaavaa, molemmat omiin kuntiinsa: Vaalan Honkalankankaan ja Siikalatvan Neittävänvaaran tuulivoimaosayleiskaavat. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan yhteisesti molemmille hankkeille, jonka yhteydessä hankkeesta käytetään nimitystä Neittävänvaara-Honkalankankaan tuulivoimahanke. Ympäristövaikutusten arviointi kattaa myös hankkeen sähkönsiirron. YVA-ohjelmassa käsitellään seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: hankealueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa ei toteuteta.

VE1: Siikalatvan Neittävänvaaran ja Vaalan Honkalankankaan alueelle toteutetaan kokonaisuudessaan tuulivoimahanke, johon suunnitellaan enintään 42 tuulivoimalaa. Siikalatvan kunnan puolelle sijoittuisi 24 tuulivoimalaa ja Vaalan kunnan puolelle 18 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 7,5 – 10 MW ja alustava suunniteltu kokonaiskorkeus 300 metriä.

VE2: Hankealueelle rakennetaan 33 tuulivoimalan hanke. Voimaloista Siikalatvan Neittävänvaaran alueelle sijoittuisi 23 tuulivoimalaa ja Vaalan Honkalankankaan alueelle sijoittuisi 10 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 7,5 – 10 MW ja alustava suunniteltu kokonaiskorkeus 300 metriä.

SVEA: Sähkönsiirto Nuojuankankaan sähköasemalle toteutetaan 2-3 x 110, 400 tai 400+110 kV:n ilmajohdolla olemassa olevan Fingridin 110 kV:n voimajohdon rinnalla Oulujärven länsipuolitse. Ilmajohdon pituus on noin 35 kilometriä.

SVEB: Sähkönsiirto Nuojuankankaan sähköasemalle toteutetaan 2-3 x 110, 400 tai 400+110 kV:n ilmajohdolla olemassa olevan Fingridin 400 kV:n voimajohdon rinnalla Kantosuolle saakka ja siitä edelleen Fingridin 220 kV:n voimajohdon rinnalla Nuojuankankaan sähköasemalle. Ilmajohdon pituus on noin 36 kilometriä.

Molempien sähkönsiirtovaihtoehtojen osalta hyödynnetään hankealueen poikki kulkevan käytöstä poistuvan Kajave Oy:n 110 kV:n voimajohdon

vapautuvaa johtokäytävää ja suunnittelussa huomioidaan suunnitteilla olevat Fingridin hankkeet Järvilinja ja Metsälinja.

Hankkeiden kaavaprosessit sekä yhteinen YVA-menettely laaditaan erillisenä menettelynä, mutta aikataulullisesti yhteensovitettuna. Neittävänvaaran-Honkalankankaan YVA-ohjelma on laadittu ja ELY-keskus on asettanut sen nähtäville 24.4. – 28.5.2024 väliseksi ajaksi. YVA-ohjelmaa sekä hankkeen kaavoitusta esitellään yleisötilaisuuksissa, joista Neittävänvaaran hankkeen yleisötilaisuus on 14.5. Kestilän seurakuntatalolla ja Honkalankankaan tilaisuus 15.5. Veneheiton Vastuksen talolla, tarkemmat tiedot löytyvät OAS- ja YVA-materiaaleista sekä kuulutuksista. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Aineistosta ja sen laajuudesta ja kattavuudesta voi myös antaa mielipiteen.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kaikkonen Matti

Päätösesitys

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää
1. hyväksyä Honkalankankaan tuulivoimaosayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, ja
2. kuuluttaa Honkalankankaan tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen vireille.

Aino Leinonen, Ari Niskanen ja Tapio Leinonen poistuivat kokouksesta intressijäävinä klo 17.44- 17.33 pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

Päätös

Hyväksyttiin