

Päiväkodin iv-kanaviston puhdistus- ja säätötyötAsianosainen/
AsianosaisetUkon-Ilma Oy
Caverion Suomi Oy
Kiho Palvelut Oy

Peruste

Ilmanvaihtokanaviston puhdistukset tulisi suorittaa 5-10 vuoden välein. Vaalan päiväkotito on valmistunut vuonna 2016 eikä ilmanvaihtokanavistoja ole puhdististettu valmistumisen jälkeen. Kanaviston puhdistus- ja säätötyöt on suunniteltu tehtäväksi kevään 2026 aikana.

Päiväkodin ilmanvaihtokanaviston puhdistus- ja säätötöistä on pyydetty tarjoukset sähköpostilla 26.1.2026 neljältä toimijalta. Tarjouksen jätti kolme yritystä, joista Ukon-Ilma Oy:n tarjous oli edullisin.

Päätös

Hallintosäätö 22§ Päätän, että Ukon-Ilma Oy valitaan tekemään päiväkodin puhdistus- ja säätötyöt.

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa ja toimitettu asianosaiselle 11.2.2026

Tiedoksi

Asianosaiset
ElinvoimalautakuntaViranhaltijan
allekirjoitusRoutaniemi Janne Vaalan kunta
Vs. Tekninen johtaja

Tämä asiakirja on järjestelmäallekirjoitettu.