Vaalan kunta Viranhaltijapäätös

Tekninen johtaja 06.10.2026 § 17/2026

367/02.05.01.01/2026

Paloaseman IV-koneen hankinta

Asianosainen/
Asianosaiset Raivent, Juha Sallinen

Paloasemalla on suoritettu ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- ja säätötöitä. Huoltotöiden jälkeen aseman vanha ilmanvaihtokone ei enää käynnistynyt.
Koneelle tehtiin tekninen arviointi, jonka perusteella todettiin seuraavaa:

- Ilmanvaihtokone on elinkaarensa päässä.
- Koneeseen ei ole enää saatavilla uusia korvaavia moottoreita markkinoilta.
- Vanhojen moottoreiden korjaaminen ei ole teknisesti mahdollista.

Koska paloaseman toiminnan jatkuvuus, sisäilman laatu ja kaluston kuivatus vaativat keskeytyksettömän ja toimivan ilmanvaihdon, uuden koneen hankinnalla on aikataulupaine. Tilanteen kiireellisyyden vuoksi tarjous pyydettiin suoraan siltä urakoitsijalta, joka oli jo paikan päällä suorittamassa huoltotöitä ja tunsi kohteen järjestelmän. Hankintaa ei ollut mahdollista kilpailuttaa laajemmin ilman, että paloaseman operatiivinen toiminta tai kiinteistön kunto olisivat vaarantuneet pitkittyneen toimimattomuuden vuoksi. Tarjotun kokonaisratkaisun hinta katsottiin markkinahintaiseksi ja kohtuulliseksi.

Peruste Hallintosääntö § 22

Päätös Vaalan kunta hankkii paloaseman uuden ilmanvaihtokoneen (IV-kone) Raivent Oy:ltä toimitetun tarjouksen mukaisesti hintaan 14 970 alv 0%. Hankinta suoritetaan suorahankintana äkillisen ja pakottavan aikataulupaineen sekä teknisen välttämättömyyden vuoksi.

Nähtävilläolo Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa ja toimitettu asianosaiselle 6.10.2026

Tiedoksi Raivent, Juha Sallinen

Viranhaltijan
allekirjoitus

Soininen Ville
Tekninen johtaja

Tämä asiakirja on järjestelmäallekirjoitettu.