

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky

[jaana.aalto@despro.fi](mailto:jaana.aalto@despro.fi)

Lausuntopyyntö 28.1.2025

Finavia Oyj:n lausunto Haarasuonkankaan tuulipuiston 400 kV liityntäjohtohankkeesta, Vaala

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky on pyytänyt Finavia Oyj:ltä lausuntoa suunnitellusta tuulivoimapuiston verkkoon liittävästä 400 kV voimajohtohankkeesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 28.2.2025 mennessä.

Finavia toteaa, että mikäli lausuntopyynnössä esitetyllä reittiosuudella voimajohtolinjan pylväiden suurin korkeus on esitetyn mukaisesti +38.2 metriä AGL (maanpinnasta) tai alle ja 600 metriä AMSL (keskimääräisestä merenpinnasta), ei hankkeen toteuttamiselle ole estettä Finavian puolesta.

Finavia kuitenkin muistuttaa, että lausuntopyynnössä esitetty voimajohtolinja voi ylittää osalla pituudestaan alueella, jossa yli 30 m AGL (maanpinnasta) korkeuteen ulottuvat pylvääät ja/tai pylväiden/johtojen asentamiseen käytettävät laitteet, rakenteet tai menetelmät edellyttävät ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaisen lentoesteluvan.

Lisätietoa lentoestelupaprosessista löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien verkkosivuilta: <https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/lentoesteet/hae-lupaa-lentoesteelle>.

Lisätiedot

Lisätietoja Finaviassa antaa asiantuntija Juha Joutsen, puhelin 020 708 2326, [juha.joutsen@finavia.fi](mailto:juha.joutsen@finavia.fi).

FINAVIA OYJ  
Tekniikka, vastuullisuus ja turvallisuus

Kirsi Pitkäranta  
johtaja, kestävä kehitys

Tiedoksi Tekniikka, vastuullisuus ja turvallisuus